

## Eignung für Einsatz in Lebensmittelbereichen

Die Baureihe ALASCO mit Schutzart IP65 ist für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet.

Hergestellt von



GAZ Notstromsysteme GmbH  
 Emilienstraße 24a  
 08056 Zwickau

Die Leuchten der Baureihe entsprechen den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, B und Kapitel II Ziffer 1c.

Zwickau, den 31.01.2020  
 Ort und Datum

GAZ Notstromsysteme GmbH  
 Emilienstraße 24a • 08056 Zwickau  
 Postfach 200652 • 08006 Zwickau  
 Telefon (0375) 77066-0  
 Fax (0375) 77066-66  
 Geschäftsführer

Beachten Sie, dass sich je nach Montageart an der Oberfläche des Gehäuses sich Staub, Fremdkörper o.ä. Ablagerungen festsetzen können. Die Gefahr einer Kontamination ist nicht vollständig ausgeschlossen. Somit haben die fachgerechte Positionierung der Leuchte und Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen eine wichtige Funktion zur Erhaltung einer angemessenen Hygiene. Es sind Eigenkontrollen i.S. des Lebensmittelrechtes vollständig zu beachten. Insbesondere im vollständigen Einflussbereich über offenen Lebensmitteln oder Bedarfsgegenständen (Verpackungsmaterial, Maschinen, Arbeitsgeräte etc.) ist bei der Gefahrenanalyse und/oder Risikobewertung jegliche Kontaminationen vollständig zu berücksichtigen und zu vermeiden. Die Verantwortung für die Hygiene o.ä. obliegt vollständig dem Lebensmittel- oder Bedarfsgegenständeunternehmen. Ein ausreichender Sicherheitsabstand (ca. 2-3 m mindestens) ist zu berücksichtigen.

### Reinigungshinweise

Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen können vom Hersteller der Leuchte zur Häufigkeit, Umfang, Technik und verwendeten Mitteln nicht systematisch bestimmt werden. Die Leuchte muss beim Umgang mit Lebensmitteln oder Bedarfsgegenständen immer sauber und frei sein von Mikroorganismen und Fremdkörper. Die Leuchte kann gut mit herkömmlichen Industriereinigern gereinigt werden. Es dürfen keine Lösungsmittelhaltigen Stoffe verwendet werden.

